

G5 京昆高速广元至绵阳段扩容工程电力管道、管箱、桥架等机电材料采购项目（第一批）第 1 号补遗书

根据 G5 京昆高速广元至绵阳段扩容工程电力管道、管箱、桥架等机电材料采购项目（第一批）比选文件规定，比选人发布第 1 号补遗书，本补遗书是比选文件的组成部分，与比选文件不一致之处，以本补遗书为准。补遗内容：

一、比选文件“第五章技术要求”中“设备及材料技术要求表-桥架、桥架托架-03 标段-806-2-1、806-2-2 细目号”中规格/型号**补充说明**：“电缆桥架表面处安装采用热浸镀锌防腐层技术指标；槽式钢制电缆桥架尺寸：250mm×150mm×2mm，槽式钢制电缆桥架尺寸：100mm×100mm×2mm，此类桥架均为户外桥架；电缆桥架盖板的材料厚度参照 CECS31-2017 标准执行。具体内容详见下表”。

镀锌厚度(附着量)	托盘、梯架（单面）	$\geq 65 \mu\text{m}$ (460g/m ²)
平均值	螺栓及杆件	$\geq 54 \mu\text{m}$ (382g/m ²)
锌层附着力	划线、划格法或锤击法试验。锌层应不剥离、不凸起	
锌层均匀性	锌层均匀性硫酸铜试验 4 次应不露铁	
外观	锌层表面应均匀，无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径 2mm 以上)等缺陷，不应有影响安装的锌瘤螺纹的镀层应光滑，螺栓连接件应能拧入	

二、比选文件“第五章技术要求”中“设备及材料技术要求表-桥架、桥架托架-03 标段-808-72 细目号”中规格/型号**补充说明**：“电缆桥架表面处安装采用热浸镀锌防腐层技术指标；槽式钢制电缆桥架尺寸：250mm×150mm×2mm，槽



式钢制电缆桥架尺寸：100mm×100mm×2mm，此类桥架均为户外桥架；此电缆桥架为隧道照明灯具电缆桥架，电缆桥架材料厚度按节能型桥架采购执行GB/T 23639-2017《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》、电缆桥架盖板材料厚度参照CECS31-2017标准执行。具体内容详见下表”。

镀锌厚度(附着量)	托盘、梯架（单面）	≥65 μ m(460g/m2)
平均值	螺栓及杆件	≥54 μ m(382g/m2)
锌层附着力	划线、划格法或锤击法试验。锌层应不剥离、不凸起	
锌层均匀性	锌层均匀性硫酸铜试验 4 次应不露铁	
外观	锌层表面应均匀,无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径 2mm 以上)等缺陷,不应有影响安装的锌瘤螺纹的镀层应光滑,螺栓连接件应能拧入	

三、比选文件“第五章技术要求”中“设备及材料技术要求表-桥架、桥架托架-03 标段 808-72、73 细目号”中规格/型号**补充说明**：“此型号为两种形式托架均对用 806-2-1，详见图纸”。

四、本次比选文件的获取时间**修改为**:

2025 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 10 日(北京时间)(工作日上午 9:30--12:00,下午 14:00--17:30)。

五、本次比选申请文件送交截止时间**修改为**:

比选申请文件送交的时间为 2025 年 7 月 11 日上午 9:00~9:30 时（北京时间），截止时间为 2025 年 7 月 11 日上午 9:30 时（北京时间）。

比选人：四川川西投资管理有限责任公司

2025 年 7 月 7 日

