

2025 年成南扩容支架、桥架、消防管、钢管、绝缘母线槽等
机电材料采购项目补遗文件 1 号

致各潜在比选申请人：

我单位于 2025 年 8 月 25 日在四川川西投资管理有限责任公司网站
(<https://cxtz.scgs.com.cn/>) 发布的“2025 年成南扩容支架、桥架、消防管、钢管、绝缘
母线槽等机电材料采购项目”比选公告及比选文件，现补遗如下：

比选文件中“第五章 技术要求”增加“七、消防管内控质量标准”

序号	材料名称	实测项目	实测方法	合格标准	抽检频率	批合格率	处理原则	选择理由	备注
1	消防管 (DN150、DN200)	壁厚	游标卡尺	DN150, 壁厚 $\geq$ 4.5mm DN200, 壁厚 $\geq$ 6mm	10% (每 根 3 个 点, 取平 均值)	100%	不合 格退 货	影响 验收	图纸
2		外径	游标卡尺	$48.3 < D \leq 273.1$ ($\pm 1\%$)	每批	100%	不合 格退 货	影响 验收	GB/T3091- 2015
3		涂层厚度	涂层测厚仪	内涂层 > 0.35 , 外涂层 > 0.4	每批	100%	不合 格退 货	影响 验收	CJT 120-2016 给水涂塑 复合钢管
4		承压	外委送检	符合设计	每批	100%	不合 格退 货	影响 验收	

二、原比选公告及比选文件其他内容不变。

比选人：四川川西投资管理有限责任公司

2025 年 8 月 28 日

